

別紙 1

空調給排水機器内訳表

機 器 名	型 式	数 量	設 置 場 所
冷温水発生機	NET-80CN5A	1台	1F機械室
	ΣTBT-100EN5C	1台	〃
冷却塔	SKB-80GN	2台	屋外
冷却水ポンプ	SJ4-125×100J511	2台	1F機械室
冷温水循環ポンプ	1次側 GEK805M4ME3.7	2台	〃
	2次側 GEM805M4ME11	3台	〃
膨張タンク	700×600×800H 300L	1台	塔屋機械室
エアーハンドリングユニット	大会議室系統 AJ200-MX	1台	B1機械室
	和室宴会場系統 AJ200-MX	1台	〃
	エントランスホール系統 AJS-250-MX	1台	1F機械室
外調機	1F, 2Fパブリック系統 DV-10 3.7kw	1台	2F機械室
	3F客室系統 DV-3 1.5kw	1台	3F機械室
	4F客室系統 DV-3 1.5kw	1台	4F機械室
	5F客室系統 DV-3 0.75kw	1台	5F機械室
空気調和機	DH-4 1.5kw	1台	2F機械室
	DH-9 3.7kw	1台	〃
	DH-3 1.5kw	2台	5F濾過機械室

機 器 名	型 式	数 量	設 置 場 所
ファンコイルユニット	天井隠ぺい型 300型	8台	3F和洋室 4F特別室
	天井隠ぺい型 400型	24台	2F, 3F 2F, 3F, 4F客室 3F身障者客室
	天井隠ぺい型 800型	4台	2F宴会場
	天井カセット型 200型	3台	1F男女ロッカー室 1F委託員控室
	天井隠ぺい型 400型	10台	1Fカラオケバー 2F会議室
	天井カセット型 600型	6台	5Fラウンジ 5F男女脱衣室
	天井隠ぺい型 800型	5台	1Fレストラン
受水槽	36t PFB-48 0-07N	1基	屋外
貯湯槽	2,200φ×2,200 10,500L	1基	1F機械室
膨張水槽	200L 温水系	1台	塔屋機械室
	800L 給湯系	1台	1F機械室
加圧給水ポンプユニット	KFE50P5.5	1台	〃
給湯循環ポンプ	貯湯槽系統 QFS-655-4ME1.5	1台	〃
	PSC-255-0.15T	1台	〃
温水循環ポンプ	QUAS-505-2MN5.5	2台	〃
汚水用排水ポンプ	BUJ-805-2.2	2台	B 1 南側汚水槽内
		2台	B 1 北側汚水槽内
雑排水用排水ポンプ	BUJ-655-1.5	2台	B 1 西側汚水槽内
ボイラー	給湯用 CVS-3203A-W	2台	1 F 機械室

機 器 名	型 式	数 量	設 置 場 所
熱交換器	461,000 kcal/h UX-125-NJ-25	1台	1 F 機械室
循環濾過装置	大浴場系統 FA-P-20型	2台	5 F 濾過機械室
	露天風呂系統 FA-P-05型	2台	〃
熱交換器	大浴場系統 HLC-100 100,000 kcal/h	2台	〃
	露天風呂系統 HLC-65 30,000 kcal/h	2台	〃
オイルタンク	地下コロック式 6,000 L	1基	屋外 地下
オイルサービスタンク	150 L	1基	1 F 機械室
オイルポンプ	DG2-205-M0.4	1台	〃
温泉タンク	耐熱FRP製2槽式 6000×3000×2000 72.0m ³ , 有効56.0 (片側 28.0) m ³	1基	屋外
温泉加圧ポンプ	NX-65VFC403-3.7w	1台	屋外 (温泉タンク一体ポンプ室)
温泉循環ポンプ	SXH402-51	1台	〃
塩素滅菌装置	PZD-31-CL-HWJ	1台	〃